

**From:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Sent:** Wed, 4 Sep 2024 12:34:46 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>  
**Subject:** RE: Toestemming in gebruik name Voorstraat 85  
**Importance:** High

Geachte 5.1.2.e

Hierbij kan ik u namens, en op verzoek van, mijn collega 5.1.2.e bevestigen dat het pand in gebruik genomen kan worden. 5.1.2.e is op dit moment niet in de gelegenheid zelf deze bevestiging te versturen in verband met het bijwonen van een cursus.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @utrecht.nl

[www.utrecht.nl](http://www.utrecht.nl)

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

maandag t/m donderdag



---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Verzonden:** woensdag 4 september 2024 11:55  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@vru.nl>  
**Onderwerp:** Fwd: Toestemming in gebruik name Voorstraat 85

---

**From:** 5.1.2.e <5.1.2.e@gmail.com>  
**Sent:** Wednesday, September 4, 2024 11:16:26 AM  
**To:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Cc:** 5.1.2.e <5.1.2.e@vru.nl>  
**Subject:** Toestemming in gebruik name Voorstraat 85

Geachte 5.1.2.e

Hartelijk dank voor uw bezoek gisteren. Naar een eindinspectie hebben we lang uitgekeken.

Zoals u gisteren heeft toegezegd kunnen de studenten terugkeren naar hun kamers zodra de veiligheid van het huis volledig is.

Zoals beloofd hebben we dit gerealiseerd door de laatste puntjes uit te voeren waarvan bijgevoegd foto's als bewijsstuk. Zou u schriftelijk willen bevestigen dat de studenten kunnen terugkeren? Dan kan ik dit ook communiceren naar hen.

Vanmorgen heb ik nog contact gehad met de universiteit en zij hebben toegezegd zo spoedig mogelijk de gevraagde overeenkomst te willen ondertekenen.

--

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Twee bouten vastgezet van de nood branduitgang:

Extra optische rookmelder in de gemeenschappelijke ruimte(doorgekoppeld)

Verlichting aangebracht:

Cilinder vervangen voor knopcilinder

Kamer 5 deurdranger aangebracht:

Kamer 12 idem

Kamer 13 idem

Kamer 20 idem

Kamer 21 idem