

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@VRU.NL>
Sent: Thu, 6 Jun 2024 15:28:05 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.1.c@vru.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.1.c@vru.nl>
Subject: RE: DSO 2024052200943 / VRU2024-00004534

Hoi 5.1.2.e

Goed dat je een bericht stuurt. Naar aanleiding van een controle door gemeente en de VRU hebben we hierover overleg gehad en geconstateerd dat het RVN bestond uit 2 onafhankelijke vluchtroutes. Daardoor voldoet deze situatie niet aan het rechtens verkregen niveau.

Blijkbaar is intern niet goed gekeken of er al zaken lopen. Kwalijk, helaas niet terug te draaien.

Ik stel voor, indien het kan, een nieuwe adviesaanvraag aan te maken, daarin duidelijk te vermelden dat het advies naar mij toe moet. Is dat mogelijk? Ik zal ook onze frontoffice en werkverdelers hier op attenderen.

@5.1.2.e ik zag ook een melding brandveilig gebruik. AUB geen brief aanmaken/verzenden. Zaak op mijn naam zetten. Ik handel deze t.z.t. af. Ik moet even kijken hoe we dan die brief kunnen ombouwen dat de situatie niet voldoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Medewerker Risicobeheersing

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@VRU.nl

Aanwezig maandag t/m donderdag



Archimedeslaan 6 ■ 3584 BA Utrecht

www.vru.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Verzonden: donderdag 6 juni 2024 15:07

Aan: 5.1.2.e <5.1.1.c@VRU.NL>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.1.c@vru.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: DSO 2024052200943 / VRU2024-00004534

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Hoi 5.1.2.e

In overleg met 5.1.2.e
stuur ik jou dit bericht.

Gaat het wel goed met het advies voor dit pand?

5.1.2.e geeft aan dat dit plan al eens is beoordeeld en dit advies eerder (zwaar) negatief was. Waarom is het advies omgezet in een positief advies?

Alvast bedankt voor jouw reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.1.c

Externe Medewerker

14030

5.1.2.e

5.1.2.e @utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Stadsplateau 1

Woensdag t/m vrijdag

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

