

**From:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>  
**Sent:** Tue, 30 Apr 2024 15:48:00 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e>  
**Subject:** Herstelverklaring elektrische installatie Voorstraat 85 bis en Werkzaamheden Link Brandpreventie.  
**Attachments:** VK\_scope10\_GIX-AAA-56\_5.1.2.e\_ch\_25042024131520.pdf, Link Brandpreventie Factuur 20240803.pdf

Geachte 5.1.2.e en 5.1.2.e

Zoals afgesproken:

scope 10 rapport en Keuring van Brandblussers, haspels ,noodverlichting en paniekverlichting en rook/hitemelders. Ik begreep van het bedrijf dat de aangebrachte stickertjes op de apparaten in combinatie met de werkbbon garantie van goede werking is.

Ik begrijp uw motivatie om "de toets" te willen afwachten. Jammer vind ik het wel. Zoals gezegd, als u het gebouw in de huidige staat aangetroffen had ten tijde van de door u uitgevoerde controle op 27 maart 2024 dan zou er onvoldoende grond zijn het gebouw te laten ontruimen. Vandaar dat er vanuit mijn positie nu feitelijk geen dringende redenen zijn de ontruiming in stand te laten. Zoals u aangaf in ons telefonisch gesprek van heden zou u het gebouw nu ook als "voldoende veilig" kunnen bestempelen, afgaande op de door mij geschetste aanpassingen en verbeteringen maar ik begrijp dat de onderliggende toets voor u uitgangspunt moet zijn.

Fijn dat u deze week nog reactie verwacht van uw "toetsings afdeling".

Zie bijlage voor scope en Link Brandpreventie.

--

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e