

**From:** "5.1.2.e" <5.1.2.e>  
**Sent:** Tue, 7 May 2024 14:42:09 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e> @utrecht.nl>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e> @vru.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e> @VRU.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e> @VRU.NL>  
**Subject:** Spoedhandhaving Toezicht - Voorstraat 85 Bs

Geachte 5.1.2.e beste 5.1.2.e

Naar aanleiding van de mail van 7 mei van de De goede heb ik contact gehad met de adviseur van ons en wij gaan niet akkoord met het eerder opleveren van het pand aan de Voorstraat 85bis. Het pand voldoet nog steeds niet, we hebben nog steeds geen antwoord ontvangen van het niveau waarop de bouwkundige moet worden beoordeeld, tevens hebben nog geen test rapporten ontvangen van de brand en rookwerendeconstructie, en er wordt nog steeds verbouwd, en ook de gekoppelde rookmelders 2555 hebben nog steeds geen antwoord op.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

5.1.2.e

**Medewerker toezicht**

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @vru.nl

Aanwezig maandag t/m donderdag



Archimedeslaan 6 ■ 3584 BA Utrecht

[www.vru.nl](http://www.vru.nl)

