

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 28 Mar 2024 08:55:57 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: RE: Project Voorstraat 85 bis

M.i. kan je hier op antwoorden (vanmiddag als de brief gereed is) dat hij een brief (LOD) krijgt met een bijlage waarin staat wat wij van hem verwachten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

5.1.2.e



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 28 maart 2024 08:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Onderwerp: Fwd: Project Voorstraat 85 bis

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@gmail.com>
Sent: Thursday, March 28, 2024 8:40:25 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e>
Subject: Project Voorstraat 85 bis

Geachte 5.1.2.e en 5.1.2.e

In aansluiting op mijn mail van gisteren het volgende:

Gisteren was een drukke dag voor mij, na ons contact zijn we meteen aan de slag gegaan op basis van uw verbale aanwijzingen.

Meubels, kratten(met bier) en andere obstakels zijn verwijderd van de vluchtwegen.

De brandwerende systeemplafond platen onder de verdiepingsvloeren die beschadigd zijn dan wel ontbreken worden als we speak vervangen dan wel aangebracht. Dit is uiterlijk zaterdag geheel voltooid.

De electra dozen in de keuken zijn verwijderd

Afspraak is gemaakt met elektriciens om de gehele elektrische installatie na te lopen. Deze begint volgende week.

Een bestelling is gemaakt van nieuwe noodverlichting (op led) deze zullen binnenkomst de bestaande noodbelichting vervangen.

Afspraken zijn gemaakt met een bouwbedrijf om morgen(!) de brandwerendheid van het trappenhuis van ten minste 60 min te kunnen garanderen.

Daartoe worden de doorvoeren tussen het trappenhuis en de woning afgetimmerd met gips en isolatie.

Tevens de deurdrangers hersteld, afgesteld, dan wel vervangen.

Haken ten behoeve van verhuizingen zijn inmiddels al verwijderd.

Op de derde verdieping komt een nieuwe branddeur en het omliggende kozijn wordt aan beide zijden uitgevoerd met gips/isolatie.

De wasdroger is inmiddels verwijderd, vrijdag zal de wasmachine verwijderd worden.

Voor vanmiddag staat de afspraak gepland met 5.1.2.e van het bouwkundig adviesbureau.

Afgelopen nacht hebben de studenten hun toevlucht elders moeten zoeken op verbale aanwijzingen van de VRU en uzelf.

Mag ik tegen het licht van de genomen maatregelen aan nemen dat de studenten mogen verblijven op de Voorstaat 85 bis omdat eminent gevaar door de maatregelen afgebogen zijn.

In de loop van de aankomende week(en) kunnen dan eveneens belangrijk maar minder urgente gebreken verholpen worden.

Ik wil nu niet in detail treden maar de rechtsonzekerheid voor mij en de studenten is vreselijk en ik zou u met klem willen vragen om positief te reageren om mijn schrijven.

Kan ik u, 5.1.2.e nog verwachten?

Hartelijke groet,